

осна и Хецеговина  
Република Српска  
Општина Рогатица  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 01-370-49/22  
Рогатица, 17.08.2022. године

На основу члана 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Српске", број 38/14), а на Препоруку Комисије за јавне набавке од 16.08.2022. године, Начелник општине Рогатица, д о н и о ј е

### О Д Л У К У о одбацавању понуде за набавку роба – Пумпе за воду – ЛОТ 2

#### Члан 1.

Наконведеног конкурентског захтјева за доставу понуда за набавку роба - Пумпе за воду - ЛОТ 2, прихвата се препорука Комисије за провођење јавне набавке именоване Рјешењем број: 01-370-49/22 од 12.08.2022. године, и одбацују се понуде понуђача „Nexis“ DOO Sarajevo и „КВА – Servis“ DOO Brčko из разлога што не испуњавају све захтјеве из Тендерске документације, а понуда „ELCOM“ DOO Tuzla се одбацује из разлога што је непотпуна.

#### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној Web страници уговорног органа, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.

### Образложење

Начелник општине Рогатица је на основу Одлуке о покретању јавне набавке број 01-370-49/22 од 25.07.2022. године, покренуо поступак јавне набавке роба, набавка пумпе за воду, покретањем конкурентског захтјева за доставу понуда, слањем Обавјештења о набавци на Портал јавних набавки, број: 558-7-1-65-3-13/22 од 26.07.2022. године (у14,01 h), именовано је Комисију за јавне набавке број: 01-370-49/22 од 12.08.2022. године са задатком да отвори пристигле понуде, изврши анализу понуда и након окончања поступка достави Начелнику општине препоруку са разлозима за издавање такве препоруке.

На сједници одржаној дана 16.08.2022. године, Комисија за јавне набавке је извршила увид у Извјештај о приспјеху понуда по предметној јавној набавци, те констатовала да су до коначног рока за достављање понуда, 16.08.2022.године до 12,00 часова, примљене три понуде, и то:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. 01-370-49/22 „Nexis“ DOO Sarajevo     | 10.08.2022. г у 11,50 h |
| 2. 01-370-49/22 „КВА – Servis“ DOO Brčko | 12.08.2022. г у 10,40 h |
| 3. 01-370-49/22 „ELCOM“ DOO Tuzla        | 16.08.2022. г у 10,40 h |

Ниједна понуда није повучена прије отварања, те није било неблаговремено приспјелих понуда.

Након што је предсједавајући провјерио и констатовао да су приспјеле 3 понуде, констатовано је да су понуде прописно запаковане, запечаћене и приспјеле на вријеме, па се приступило њиховом отварању.

Коверте са понудама су нумерисане по редном броју пристизања од стране овлашћеног лица за пријем поште Општине Рогатица, а по пријему истих.

За отворене понуде „Nexis“ DOO Sarajevo, и „КВА – Servis“ DOO Brčko, предсједавајући је, у консултацији са члановима комисије констатовао да су приложени сви тражени документи и правилно наведене потребне информације те је објавио слиједеће: број с коверте, име понуђача, језик понуде.

Понуђач „ELCOM“ DOO Tuzla у својој понуди није доставио Технички лист са техничким описом, нацртима и радном карактеристиком пумпе, како је то предвиђено у обрасцу за понуду робе, чиме није испунио услове из Тендерске документације, односно његова понуда није потпуна, из којег разлога понуда „ELCOM“ DOO Tuzla, није ни узета у разматрање.

За понуде понуђача, „Nexis“ DOO Sarajevo и „KBA – Servis“ DOO Brčko, након техничке евалуације понуде, Комисија је једногласно констатовала да понуде нису прихватљиве јер не испуњавају услове из тендерске документације.

Понуђач „Nexis“ DOO Sarajevo је доставио Технички лист са техничким описом, нацртима и радном карактеристиком пумпе, којим је понудио једну центрифугалну пумпу типа NKV 10/12 ST E1 IE3, и другу центрифугалну пумпу типа KVC 85/120 T IE3, које по својим конструктивним карактеристикама не одговарају захтјевима ТД, како слиједи:

- У Листу података који се тичу центрифугалне пумпе типа NKV 10/12 ST E1 IE3 понуђена је пумпа називне снаге 4 kW, а Тендерском документацијом тражена је називна снага 5,5 kW. Исто тако, понуђена пумпа има степен заштите IP 55, а Тендерском документацијом је тражено IP 54. У предметној понуди нису наведени подаци о пумпи који се односе на Прикључак пумпе G2 улаз излаз, мада су Тендерском документацијом захтјевани. Понуђена пумпа има Q 119,6 l/min, а Тендерском документацијом захтјеван Q 120-190 l/min.
- У Листу података који се тичу друге центрифугалне пумпе типа KVC 85/120 T IE3 понуђена је пумпа са степеном заштите IP 55, а Тендерском документацијом је тражено IP 54. У предметној понуди наведени су подаци о пумпи који се односе на Прикључак пумпе улаз излаз, 1 „ 1/4, мада су Тендерском документацијом захтјевани у вриједности од 2 G.

Понуђач „KBA – Servis“ DOO Brčko је доставио Технички лист са техничким описом, нацртима и радном карактеристиком пумпе, којим је понудио једну центрифугалну пумпу типа 010/10 B4F13ES112B5VW, и другу центрифугалну пумпу типа 006/10- B4G13FS090D5UW, које по својим конструктивним карактеристикама не одговарају захтјевима ТД, како слиједи:

- У Листу података који се тичу центрифугалне пумпе типа 010/10 B4F13ES112B5VW понуђена је пумпа називне снаге 4 kW, а Тендерском документацијом тражена је називна снага 5,5 kW. Исто тако, понуђена пумпа има степен заштите IP 55, а Тендерском документацијом је тражено IP 54. У предметној понуди наведени су подаци о пумпи који се односе на Прикључак пумпе улаз излаз, 1 „ 1/2, мада су Тендерском документацијом захтјевани у вриједности од 2 G.
- У Листу података који се тичу друге центрифугалне пумпе типа 006/10- B4G13FS090D5UW понуђена је пумпа називне снаге 2,2 kW, а Тендерском документацијом тражена је називна снага 3 kW. Исто тако понуђена је пумпа са степеном заштите IP 55, а Тендерском документацијом је тражено IP 54. У предметној понуди наведени су подаци о пумпи који се односе на Прикључак пумпе улаз излаз, 1 „ 1/4, мада су Тендерском документацијом захтјевани у вриједности од 2 G.

Вањски стручњак: Вања Рашевић, дипл. инг. машинства, је констатовала да понуде „Nexis“ DOO Sarajevo и „KBA – Servis“ DOO Brčko не задовољавају услове уговорног органа у погледу техничке испуњености захтјеване у тендерској документацији, како је то напријед наведено.

Обзиром да понуде понуђача, „Nexis“ DOO Sarajevo и „KBA – Servis“ DOO Brčko, не задовољавају индивидуалну формалну и техничку оцјену понуде, а да истовремено понуда понуђача „ELCOM“ DOO Tuzla није потпуна јер није достављен Технички лист са техничким описом, нацртима и радном карактеристиком пумпе, како је то предвиђено у обрасцу за понуду робе, из којег разлога понуда „ELCOM“ DOO Tuzla, није ни узета у разматрање, Комисија предлаже Начелнику општине да се поступак по предметној



јавној набавци оконча одбацивањем свих напријед приспјелих понуда, у складу са чланом 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама.

Цјенећи наведено Начелник општине, прихватио је приједлог Комисије за провођење јавне набавке, те сходно члану 68. став 4. Тачка и) Закона о јавним набавкама донио одлуку као у диспозитиву.

Ова одлука објавиће се на званичној Web страници уговорног органа.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу најкасније у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Web страници уговорног органа.

Жалба се подноси у писаној форми у три (3) примјерка.



**НАЧЕЛНИК ОПИШТИНЕ**

**Милорад Јагодић**